

Esempio di calcolo del Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato CTS_M
(secondo la disciplina di cui all'Allegato B alla delibera ARG/elt 33/08)

CTS (Eur/anno)		Aumento della potenza disponibile che, ai sensi dell'allegato B alla delibera ARG/elt 33/08, deve essere considerato come il valore cumulato a partire dal 1° settembre 2008. Si suppone per semplicità che: - gli aumenti di potenza disponibile avvengano in modo discreto negli anni indicati; - a seguito dell'aumento di potenza disponibile il rapporto Ei/Pi [h] rimanga invariato.	Stima ore di utilizzo Ei/Pi [h] = 1500						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Potenza disponibile Pi [kW]	200	di 40 kW nel 2009, poi più	590	590	590	590	590	590	590
	200	di 60 kW nel 2009, poi più	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	200	di 60 kW nel 2011, poi più	590	590	590	1180	1770	2360	2360
	200	di 40 kW nel 2009 e di ulteriori 20 kW nel 2011	590	590	590	1180	1770	2360	2360
	400	di 40 kW nel 2010, poi più	590	590	590	590	590	590	590
	400	di 60 kW nel 2010, poi più	590	590	1180	1770	2360	2360	2360
	400	di 40 kW nel 2009 e di ulteriori 20 kW nel 2010	590	590	1180	1770	2360	2360	2360
	400	di 50 kW nel 2009	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	400	di 50 kW nel 2009 e di 50 kW nel 2011	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	500	di 80 kW nel 2009, poi più	885	885	885	885	885	885	885
	500	di 120 kW nel 2009, poi più	885	1770	2655	3540	3540	3540	3540
	500	di 120 kW nel 2011, poi più	885	885	885	1770	2655	3540	3540
	500	di 80 kW nel 2009 e di ulteriori 40 kW nel 2011	885	885	885	1770	2655	3540	3540
	500	di 100 kW nel 2009	885	1770	2655	3540	3540	3540	3540
	500	di 100 kW nel 2009 e di 100 kW nel 2011	885	1770	2655	3540	3540	3540	3540
	2000	di 80 kW nel 2010, poi più	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
	2000	di 120 kW nel 2010, poi più	1770	1770	3540	5310	7080	7080	7080
	2000	di 80 kW nel 2009 e di ulteriori 40 kW nel 2010	1770	1770	3540	5310	7080	7080	7080
	Mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili ai sensi della norma CEI 0-16 a seguito di controlli effettuati dall'impresa distributrice, nei seguenti casi: - la dichiarazione di adeguatezza era già stata inviata (in tal caso viene revocata); - la dichiarazione non era stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza).		Stima ore di utilizzo Ei/Pi [h] = 1500						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	300	Controllo effettuato nel 2009 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	300	Controllo effettuato nel 2009 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato)	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	300	Controllo effettuato nel 2009 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto adeguato perché la richiesta di connessione è stata effettuata, per esempio, nel 2007)	590	1180	1770	2360	2360	2360	2360
	1000	Controllo effettuato nel 2010 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida	0	1313	2626	3939	5252	5252	5252
	1000	Controllo effettuato nel 2010 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato)	1313	1313	2626	3939	5252	5252	5252
	1000	Controllo effettuato nel 2010 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto adeguato perché la richiesta di connessione è stata effettuata, per esempio, nel 2007)	0	1313	2626	3939	5252	5252	5252
	4000	Controllo effettuato nel 2011 con dichiarazione di adeguatezza già inviata in anni precedenti e valida	0	0	2065	4130	6195	8260	8260
	4000	Controllo effettuato nel 2011 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto non adeguato)	2065	2065	2065	4130	6195	8260	8260
4000	Controllo effettuato nel 2011 e dichiarazione di adeguatezza mai inviata in anni precedenti (caso di impianto adeguato perché la richiesta di connessione è stata effettuata, per esempio, nel 2007)	0	0	2065	4130	6195	8260	8260	